

12. Ochrona przeciwporażeniowa:
dla urządzeń sieci elektroenergetycznej 20 kV uziemienie ochronne,
13. Dane do opracowania dokumentacji:
projektowane instalacje elektryczne w obiekcie Przyłączanego Podmiotu winny odpowiadać między innymi wymogom zawartym w:
 - 13.1. wieloarkuszowej normie PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
 - 13.2. normie PN-E-05115 „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV”,
 - 13.3. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690).
14. Wymagania w zakresie współpracy z siecią elektroenergetyczną EnergiaPro S.A. Oddział w Legnicy, wynikające z „Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRiESD)” EnergiaPro S.A., między innymi:
 - 14.1. opracować, uzgodnić i dostarczyć do Oddziału w Legnicy instrukcję ruchu i eksploatacji posiadanych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
 - 14.2. zabezpieczyć sieć elektroenergetyczną Oddziału w Legnicy przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez elektroenergetyczne urządzenia, instalacje lub sieci Przyłączanego Podmiotu,
 - 14.3. spełnić szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych.
15. Zakres robót określony w warunkach przyłączenia winien być zrealizowany zgodnie z umową o przyłączenie zawartą pomiędzy Przyłączanym Podmiotem a EnergiaPro S.A. Oddział w Legnicy.
16. Możliwość dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych niż standardowe: nie dotyczy (Przyłączany Podmiot nie zgłasza wymagań odmiennych od standardowych parametrów dostarczania i parametrów jakościowych energii elektrycznej).
17. Projektowany koszt wykonania przyłącza: 10 000,- zł.
18. Termin ważności warunków przyłączenia – dwa lata od dnia ich doręczenia.
19. Niniejsze warunki przyłączenia stanowią pisemne potwierdzenie złożenia przez Wnioskodawcę Gminę Zagrodno z siedzibą w Zagrodnie 52, reprezentowaną przez Wójta Pana Mieczysława Słoninę, kompletnego wniosku o określenie warunków przyłączenia zgodnie z treścią art. 7 ust. 8h ustawy Prawo energetyczne.

Załącznik:

Projekt umowy o przyłączenie.

EnergiaPro S.A.
Oddział w Legnicy
Pełnomocnik Zarządu
Dyrektor ds. Dystrybucji

Jerzy Czubak

(3)

Kopia:

1. RD2.3,
2. TR2.