

GMINA ZAGRODNO

NIP: 694 15 66 139 Regon 390647676
FZ.271.4.2014

Zagrodno, dnia 8 maja 2014 r.

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

ODPOWIEDZ NA PYTANIA

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: **Wymiana pokrycia dachu, remont elewacji budynku przedszkola w Zagrodnie**, Numer ogłoszenia: 145716-2014; data zamieszczenia: 30.04.2014

W odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców przesłane e'mailem w dniu 06.05.2014 r. do Zamawiającego dot. przetargu nieograniczonego na **Wymiana pokrycia dachu, remont elewacji budynku przedszkola w Zagrodnie**, Gmina Zagrodno wyjaśnia co następuje:

Treść pytania

Proszę podać z jakiej cegły ma być wykonywane przemurowanie kominów i czap kominowych oraz jaki ma być obmiar w/w prac?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć cegłę klinkierową. obmiar 7,5 m³.

Z up. WÓJTA

Urszula Gindler
SEKRETARZ GMINY